



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

JUNTA DE ACLARACIONES

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA ITP06/2022

EN CUERNAVACA, MORELOS; SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA ITP06/2022 RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EXTRACTORES DE AIRE Y VENTILADORES DE TECHO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS", SE HACE CONSTAR QUE A LA SESION VIRTUAL REALIZADA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, ASISTEN:-----

POR LA CONVOCANTE: -----
LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO. - DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES. -----
LIC. ALEXA BRITO BAZÁN. - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS. -----
LIC. NANCY CECILIA TOLEDO RENDÓN. - ASISTENTE TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES. -----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: -----
LIC. ARACELI ÁLVAREZ CASTRO. - DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. -----

POR LOS PARTICIPANTES: -----
MARÍA CRISTINA ANTÚNEZ ESTRADA. - PERSONA FÍSICA. -----
COMERCIALIZADORA TELVEMEX S.A. DE C.V. - REPRESENTADA POR LIC. VERÓNICA ENRÍQUEZ FLORES.-----

SE HACE CONSTAR QUE EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN CONCLUYÓ A LAS ONCE HORAS DEL DÍA SEIS DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIENDO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR Y ENVIARON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO Y CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, INCISOS A) Y B) DE LAS BASES DE INVITACIÓN LAS SIGUIENTES: -----

Handwritten signatures in blue ink.

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

LICITANTE	ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERES EN PARTICIPAR	SOLICITUDES DE ACLARACIÓN	FECHA RECEPCIÓN	HORA RECEPCIÓN	MEDIO ELECTRÓNICO
MIRIAM DAMIAN GONZALEZ	SI	SI	06/09/2022	09:42	nancy.toledo@uaem.mx
MARIA CRISTINA ANTUNEZ ESTRADA	SI	NO	06/09/2022	10:29	nancy.toledo@uaem.mx licitaciones.drm@uaem.edu.mx
COMERCIALIZADORA TELVEMEX S.A. DE C.V.	SI	SI	06/09/2022	10:44	nancy.toledo@uaem.mx licitaciones.drm@uaem.edu.mx

A CONTINUACIÓN, SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACARACIÓN FORMULADAS POR LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES **MIRIAM DAMIAN GONZALEZ, MARIA CRISTINA ANTUNEZ ESTRADA Y COMERCIALIZADORA TELVEMEX S.A. DE C.V.**-----

----- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE -----

1. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE **SE CANCELA** A SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE, LA **PARTIDA No. 1** POR HABER CESADO LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL BIEN A TRAVÉS DE ESTA FORMA DE CONTRATACIÓN. -----
2. SE **AGREGAN** LAS SIGUIENTES PARTIDAS AL **ANEXO 1 "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES"** DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN CONSECUENCIA DICHO ANEXO CONSTA DE **21 PARTIDAS.** -----

RUBRO	PARTIDA	UNIDAD SOLICITANTE	CANT.	U.M.	DESCRIPCION	MODELO	COLOR
AIRE ACONDICIONADO	1	ESCUELA PREPARATORIA NUMERO CINCO, PUENTE DE IXTLA	4	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MARCA MIRAGE Magnum 21 (Inverter) REFRIGERANTE R 410 SOLO FRIO CON VOLTAJE 220 1 TONELADA		BLANCO
AIRE ACONDICIONADO	2	ESCUELA PREPARATORIA NUMERO CINCO, PUENTE DE IXTLA	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE XR36 MOD. EXF36IL CONTROL REMOTO SOLO FRIO 22/1/60HZ 36000BTUS/HR. 3.T.R.MURO ALTO R-410 A. (EVAPORADOR Y CONDENSADOR) STÁNDAR INSTALACIÓN BÁSICA DE 5 METROS INTERIOR- EXTERIOR, BASE DE HERRERIA		BLANCO
AIRE ACONDICIONADO	3	ESCUELA PREPARATORIA NUMERO CINCO, PUENTE DE IXTLA	1	PZA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE LIFE 12 ELF261D CONTROL REMOTO SOLO FRÍO 220/1 /60HZ 24000BTUS/HR. 2 T.R MURO ALTO R 410-A. INSTALACIÓN BÁSICA 5 METROS INTERIOR- EXTERIOR. BASE DE HERRERÍA TIPO MESA LOZA O PARED ALTA 30 METROS DE USP RUDO 2X10, BREACKER 2X20 Y CONEXIÓN. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA		BLANCO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

3. SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A **BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES (EN FORMATO WORD)** DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO; SE **PROPORCIONARÁ** AL PARTICIPANTE QUE **MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR** MEDIANTE EL ESCRITO QUE SE MENCIONA EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, INCISO A) DE LAS BASES DE LA INVITACIÓN Y **ASÍ LO SOLICITE** MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES [nancy.toledo@uaem.mx](mailto:nancy.toledo@uaem.mx) Y [licitaciones.drm@uaem.edu.mx](mailto:licitaciones.drm@uaem.edu.mx) -----
4. SE REITERA QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 4. VISITA DE INSPECCIÓN PARA EL **RUBRO DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES DE AIRE**, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN **INSPECCIONAR FÍSICAMENTE LAS UBICACIONES EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, UNIDADES ACADÉMICAS Y/O CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN** EN LAS QUE SE DEBERÁN **DE INSTALAR LOS EQUIPOS DE DICHO RUBRO**. AL MOMENTO DE REALIZAR LA VISITA DE INSPECCIÓN EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL **FORMATO N SEÑALADO EN EL APARTADO IV. REQUISITOS PARA LAS PROPOSICIONES, NUMERAL 3, CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO N°. 4 "FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE", SUBNUMERAL 14**, EN DONDE PERSONAL DE LA UAEM LE SELLARÁN DE HABER REALIZADO LA VISITA DE INSPECCIÓN; **CONSIDERANDO QUE DICHO COMPROBANTE DEBERÁ ENCONTRARSE DENTRO DE LA CARPETA QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA ENVIÁNDOSE CONFORME A LO SEÑALADO EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 2. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES INCISO B).**

EL PERIODO DE INSPECCIÓN SERÁ DEL **31 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS, PREVIA CITA** SOLICITADA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES AL CORREO ELECTRÓNICO [nancy.toledo@uaem.mx](mailto:nancy.toledo@uaem.mx) y [licitaciones.drm@uaem.edu.mx](mailto:licitaciones.drm@uaem.edu.mx)

**EN CASO DE NO REALIZAR LA VISTA DE INSPECCIÓN, LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA DURANTE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA CONVOCANTE.** -----

5. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁ PRESENTARSE EN EL FORMATO PROPORCIONADO COMO "**ARCHIVO EXCEL DESCARGABLE**", EL CUAL SE **PUBLICARÁ** EL DÍA DE HOY EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD [www.uaem.mx](http://www.uaem.mx). Y SE PODRÁ SOLICITAR POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: [nancy.toledo@uaem.mx](mailto:nancy.toledo@uaem.mx) y [licitaciones.drm@uaem.edu.mx](mailto:licitaciones.drm@uaem.edu.mx)

EN LA CELDA DE "DESCRIPCIÓN" EL PARTICIPANTE DEBERÁ PONER LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN QUE ESTÉ OFERTANDO Y SU RESPECTIVO "PRECIO UNITARIO". **NO TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA.**

EN EL CASO DE QUE EL PARTICIPANTE NO COTICE ALGUNA PARTIDA DEBERÁ PONER "NO COTIZO" EN LA CELDA DE "DESCRIPCIÓN" Y EN LA CELDA DE "PRECIO UNITARIO" DEBERÁ DEJARLO EN BLANCO (VACÍO).

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso de Mezzanine en Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 7000, Ext. 3205 / [nancy.toledo@uaem.mx](mailto:nancy.toledo@uaem.mx), [licitaciones.drm@uaem.edu.mx](mailto:licitaciones.drm@uaem.edu.mx)

UA  
EM



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales

DE IGUAL FORMA SE LES REITERA A LOS PARTICIPANTES QUE PARA LA ELABORACIÓN DE LA **PROPUESTA ECONÓMICA** SE DEBERÁ DE CONSIDERAR **ÚNICAMENTE DOS DECIMALES.**

----- ACLARACIONES DE LOS PARTICIPANTES -----

**A) PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE MIRIAM DAMIAN GONZALEZ**

1.- RESPECTO A LAS PARTIDAS DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36,000 BTU (3 TONELADAS) DEL MODELO XR36, SE REVISÓ CON EL FABRICANTE Y COMENTA QUE ESE MODELO ESTE AÑO YA NO FUE PRODUCIDO Y QUE AL MOMENTO NO HAY EQUIPO SUSTITUTO PUESTO QUE ESE MODELO ES CONVENCIONAL Y LA MARCA ESTÁ MANEJANDO UN EQUIPO INVERTER. ¿SE LE PREGUNTA A LA CONVOCANTE SI SE SUSITUYE POR OTRA MARCA O SE COTIZA EN SISTEMA INVERTER, ¿ES UN EQUIPO CON AHORRO DE ENERGÍA Y DEMÁS BENEFICIOS QUE EL CONVENCIONAL NO TIENE, SOLO QUE SU PRECIO ES MÁS ALTO QUE EL QUE SOLICITAN?

**RESPUESTA. - SE SOLICITA SE COTICE EN SISTEMA INVERTER.**

2.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, CONFIRME SI LOS EXTRACTORES DE AIRE QUE SE DESCRIBEN EN LA PARTIDA 8 Y 9, SOLO SERÁ ENTREGA DE EQUIPO, SIN INSTALACIÓN.

**RESPUESTA. - SE HACE LA PRECISIÓN AL LICITANTE QUE SI SE REFIERE A LAS PARTIDAS 227 2DA.V. Y 228 2DA.V. SE REQUIERE ÚNICAMENTE EL SUMINISTRO.**

3.- EN LO QUE RESPECTA A LA PARTIDA 12, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR LA MARCA DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, YA QUE "TRAD" NO EXISTE EN EL MERCADO.

**RESPUESTA. - SE HACE LA PRECISIÓN AL LICITANTE QUE SI SE REFIERE A LA PARTIDA 261 2DA. V. LA MARCA SOLICITADA ES MABE.**

4.- RESPECTO A LA PARTIDA 18 DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PUNTUALICE EL TONELAJE DEL EQUIPO REQUERIDO.

**RESPUESTA. - SE HACE LA PRECISIÓN AL LICITANTE QUE SI SE REFIERE A LA PARTIDA 296 2DA.V. EL TONELAJE REQUERIDO ES DE 1 TONELADA; DE IGUAL FORMA, SE HACE LA ACLARACIÓN QUE TAMBIÉN SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO.**

**B) PREGUNTAS DEL PARTICIPANTE COMERCIALIZADORA TELVEMEX S.A. DE C.V.**

1.- PARTIDA 195 2DA. VUELTA. SE SOLICITAN 20 VENTILADORES DE TECHO, ESTÁN UBICADOS 18 EN:

- 12 EN EDIFICIO 72 CON 2 PIEZAS POR SALÓN
- 6 EN EDIFICIO 71 CON 1 PIEZA POR SALÓN

¿CONFIRMAR EN DONDE SERÁN UBICADOS LOS 2 RESTANTES?

**RESPUESTA. - LA UBICACIÓN DE LOS VENTILADORES DE TECHO, SERÁ DE LA MANERA SIGUIENTE:**

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso de Mezzanine en Torre de Rectoría, Tel. (777) 329 7000, Ext. 3205 / [nancy.toledo@uaem.mx](mailto:nancy.toledo@uaem.mx), [licitaciones.drm@uaem.edu.mx](mailto:licitaciones.drm@uaem.edu.mx)



RECTORÍA 2017-2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

- \*12 PZAS EN EDIFICIO 72 (2 POR SALÓN)
- \*2 PZAS EN EDIFICIO 10 A (1 POR SALÓN)
- \*6 PZAS EN EDIFICIO 71 (1 POR SALÓN)

2.- PARTIDA 196 2DA. VUELTA. ¿CONFIRMAR UBICACIÓN DE LA CONDENSADORA, SE CONSIDERAN 3 SITIOS?

- \* A ESPALDAS CON SOPORTARÍA
- \*TECHO
- \*PISO, COMO SE MUESTRA

**RESPUESTA. - LA CONDENSADORA SE REQUIERE CON SOPORTARIA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LOS EDIFICIOS.**

3.- PARTIDA 227 2DA VUELTA. EL USUARIO SEÑALO LA REUBICACIÓN DEL EXTRACTOR DE AIRE. ¿CONFIRMAR SI SE REQUIERE ÚNICAMENTE SUMINISTRO Y/O DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DEL EXTRACTOR DE AIRE?

**RESPUESTA. - CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO DOS DEL PARTICIPANTE MIRIAM DAMIÁN GONZÁLEZ.**

4.- PARTIDA 228 2DA. VUELTA. ¿CONFIRMAR SI SE REQUIERE ÚNICAMENTE SUMINISTRO Y/O DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DEL EXTRACTOR DE AIRE?

**RESPUESTA. - CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO DOS DEL PARTICIPANTE MIRIAM DAMIÁN GONZÁLEZ.**

5.- PARTIDA 230 2DA. VUELTA, SE COMENTA LO SIGUIENTE. ¿PARA COLOCAR LA CONDENSADORA NUEVA, SE TOMARÁ LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE DONDE ESTÁ CONECTADA ACTUALMENTE, YA QUE SE ENCUENTRA UN TABLERO A POCOS METROS O SE REQUIERE HACER UNA NUEVA INSTALACIÓN?

- EN LOS TABLEROS YA NO HAY ESPACIO PARA DERIVAR EL CIRCUITO NUEVO.

**RESPUESTA. - SE REQUIERE NUEVA INSTALACIÓN.**

6. PARTIDA 243 2DA. VUELTA. - ¿CONFIRMAR SI SE TOMA DE LA QUE YA EXISTE (SISTEMA O SITE), O SI SE DERIVADA DE ESE MISMO TABLERO? NO HAY LUGAR EN EL TABLERO PRINCIPAL, COMO SE MUESTRA EN IMAGEN.

**RESPUESTA. - SE PUEDE TOMAR DEL TABLERO DEL LABORATORIO A UN COSTADO DE DONDE SE INSTALARÍA.**

7.- PARTIDA 261 2DA. VUELTA. SE SOLICITAN 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN LA VISITA DE INSPECCIÓN SE UBICARON 3 EQUIPOS EN:

- PRACTICAS TÉCNICAS
- TESITECA
- CUARTO ZUM

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Piso de Mezzanine en Torre de Rectoría,  
Tel. (777) 329 7000, Ext. 3205 / [nancy.toledo@uaem.mx](mailto:nancy.toledo@uaem.mx), [licitaciones.drm@uaem.edu.mx](mailto:licitaciones.drm@uaem.edu.mx)

UA  
EM

RECTORÍA  
2017-2023



¿CONFIRMAR UBICACIÓN DE LOS 2 EQUIPOS RESTANTES?

¿EN LA TESITECA, SE TOMA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE O SE REQUIERE UNA NUEVA, ¿YA QUE NO HAY ESPACIO EN EL TABLERO?

**RESPUESTA. - POR CUANTO A LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS RESTANTES SE DEFINIRÁ CON EL PROVEEDOR ADJUDICADO YA QUE EL ÁREA SOLICITANTE ESTA DEFINIENDO LA UBICACIÓN DE ÉSTOS. POR CUANTO, A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN LA TESITECA, SE REQUIERE NUEVA INSTALACIÓN.**

8.- PARTIDA 294 2DA. VUELTA. ¿CONFIRMAR SI ÚNICAMENTE ES SUMINISTRO DEL VENTILADOR DE TECHO?

**RESPUESTA. - ES CORRECTO, SE REQUIERE ÚNICAMENTE SUMINISTRO.**

9.- PARA LA PARTIDA 296 2DA. VUELTA. ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONCLUIR LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN SOLICITADO, YA QUE SE ENCUENTRA INCOMPLETA Y/O CONFIRMAR SI EL EQUIPO SOLICITADO ES DE 1 T.R. ¿Y SI ES ÚNICAMENTE SUMINISTRO?

**RESPUESTA. - CONTESTADA EN ACLARACIÓN NÚMERO CUATRO DEL DEL PARTICIPANTE MIRIAM DAMIÁN GONZÁLEZ.**

A CONTINUACIÓN, SE PREGUNTA A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTEN A LA PRESENTE SESIÓN VIRTUAL, SI HAN QUEDADO RESUELTOS LOS CUESTIONAMIENTOS, O BIEN, SI ES SU DESEO FORMULAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, CON RELACIÓN A LAS RESPUESTAS DADAS POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA. -----

AHORA BIEN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, LAS ACLARACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE JUNTA FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA ITP06/2022, Y DEBERÁN SER CONSIDERADAS POR LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS. -----

LAS PREGUNTAS RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD AL DÍA Y HORA DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, NO SERÁN CONTESTADAS POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS NI SE INTEGRARÁN AL EXPEDIENTE RESPECTIVO, EXCEPTO AQUELLAS QUE SERÁN CONTESTADAS EN CASO DE QUE LA CONVOCANTE DETERMINE CELEBRAR ULTERIORES JUNTAS DE ACLARACIONES RELACIONADAS CON LAS BASES DE INVITACION. -----

NO HA LUGAR A CELEBRARSE UNA SEGUNDA O ULTERIOR JUNTA DE ACLARACIONES POR LO QUE ÉSTA ES LA ÚLTIMA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, VIGENTE. -----



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL  
ESTADO DE MORELOS

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Administración

Dirección de Recursos Materiales

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES QUE SE SEÑALAN LAS **ONCE HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS**, PARA LLEVAR A CABO EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** POR MEDIO DE SESIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA **MICROSOFT TEAMS**. -----

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS LLEVADAS A CABO DE MANERA ELECTRÓNICA MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN QUE HAYA SIDO UTILIZADA PARA LA SUBSTANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE DEBERÁ ANEXAR EL ARCHIVO ELECTRONICO O DOCUMENTACIÓN C/PORRESPONDIENTES A LA CARPETA DEL PROCESO A EFECTOS DE QUE CONSTE EN EL EXPEDIENTE Y PARA LA CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. -----

PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO II. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL PROCEDIMIENTO, NUMERAL 1. ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES INCISO K), LA PRESENTE ACTA SE PUBLICARÁ EN EL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD <https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/informacion-oficial/licitaciones/direccion-de-recursos-materiales-2022/> PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS PARTICIPANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO Y SERÁ ENVIADA A LAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS SEÑALADAS POR LOS PARTICIPANTES PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ELLOS RESTE VALIDEZ AL ACTO. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS **ONCE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS** DEL DÍA DE SU INICIO. ----

### "POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN"

  
**LIC. GABRIELA MUÑOZ BRITO**  
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

  
**LIC. ALEXA BRITO BAZÁN**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATOS.

  
**LIC. NANCY CECILIA TOLEDO RENDON**  
ASESORA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

### "POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL"

  
**LIC. ARACELI ALVÁREZ CASTRO**  
DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES DEL OGANANO INTERNO DE CONTROL

